

試験成績書

住所 島根県江津市二宮町神主1820番地内5
依頼者
氏名 株式会社丸惣
代表取締役 佐々木 賢一

平成 28 年 9 月 5 日付けの分析等依頼書に基づく試験の結果は、下記のとおりです。

平成 28 年 9 月 13 日 島根県産業技術センター所長



試験事項	品名 防災のし瓦 7 段積乾式棟
棟瓦鉛直回転試験 (地震力を想定した試験)	合格 (のし瓦に脱落、浮き上がり、異常なずれ等は認められなかった。)
以下余白	
備考	依頼者が施工した試験体について試験をおこなった。 施工条件は別紙のとおり。 試験方法：瓦屋根標準設計・施工ガイドライン第Ⅱ編第2章標準試験に従った。 ただし、回転速度は2回転/分とした。 品名は依頼者による。