

# 試験成績書

住 所 島根県江津市二宮町神主1820番地内5  
依頼者  
氏 名 株式会社丸惣  
代表取締役 佐々木 賢一

平成 26 年 8 月 4 日付けの分析等依頼書に基づく試験の結果は、下記のとおりです。

平成 26 年 8 月 7 日 島根県産業技術センター所長



試験事項	品 名 7月29日施工棟部 冠瓦：5寸紐丸瓦 のし瓦：小のし瓦（3段）、大のし瓦（2段）
耐地震力性能試験 （鉛直回転法）	棟部にずれ、脱落等は認められなかった。
以下余白	
備考	搬入された試験体について試験をおこなった。 試験方法：瓦屋根標準設計・施工ガイドライン第Ⅱ編第2章標準試験に従った。 ただし、回転速度は2回転/分とした。 品名は依頼者による。